

Inviato tramite PEC

comune.villanterio@pec.it

capholding@legalmail.it

Spett.le

Comune di Villanterio

c.a. Sig. Sindaco

Dott. Gianluigi Poma

c.a. Assessore Delegato

P.I. Giuseppe Savoia

p.c.

Cap Holding S.p.A.

c.a. Responsabile Divisione Pavia

Dott. Ing. Pier Domenico Baldini

Oggetto: Diffida ad adempiere per ripristino piena funzionalità impianto idrico comune di Villanterio (PV)
RISCONTRO E PROPOSTA INCONTRO

Ill. Sig. Sindaco

con riferimento a quanto comunicato con Vs nota stesso oggetto prot. 6321 del 29/08/2025, la scrivente non può che confermare quanto già comunicato con nota del 25/08/2025 (allegata per pronto riscontro) da Cap Holding società operativa territoriale a cui Pavia Acque s.c.a r.l. ha affidato la conduzione operativa di reti ed impianti di servizio idrico integrato per il comune di Villanterio.

Premesso quanto sopra, al fine di approfondire l'argomento e fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario sia sui fatti accaduto in data 24/08/2025, sia sul generale funzionamento del sistema acquedottistico a servizio del Comune, si propone di effettuare un incontro tra le parti interessate alla presenza dei tecnici di CAP Holding in data 10/09/2025 alle ore 11:00 presso la sede di Pavia Acque in via Taramelli, 2 a Pavia.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

PAVIA ACQUE s.c.a r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Stefano Bina



Referente Territoriale Area Pavese

Dott. Ing. Carmelo Milazzo

Cell. 344/0797990

c.milazzo@paviaacque.it

Milazzo Carmelo

Da: Baldini Pierdomenico <pierdomenico.baldini@gruppocap.it>
Inviato: lunedì 25 agosto 2025 13:37
A: protocollo@comune.villanterio.pv.it
Cc: Mascheroni Carlo; Salinetti Gloria; Milazzo Carmelo; Gioia Alessandro
Oggetto: Villanterio - evento del 24/08/2025

Buongiorno Assessore Savoia

In relazione all'evento del 24/08/2025 relativo a situazioni di acqua sporca e maleodorante – acqua giallastra con forte odore di cloro – lo stesso è da ricondursi all'attività periodica e preventiva di sanificazione della rete idrica e della componentistica idraulica della centrale di produzione.

I bassi consumi che si registrano nel periodo estivo, in particolare nel mese di agosto, aumentano il rischio di non conformità batteriologiche per tale motivo viene di norma incrementato il dosaggio di sanificante nella rete idrica e l'attività di spurgo rete.

A seguito delle segnalazioni ricevute la squadra di pronto intervento è intervenuta sospendendo il dosaggio del sanificante (ipoclorito di sodio) e spurgando la rete di distribuzione sino al ripristino delle caratteristiche organolettiche.

Si rimane a disposizione per eventuali specifiche in merito, Distinti Saluti



Pierdomenico Baldini

Area Tecnica - Acqua
Responsabile Ufficio
Divisione Pavia

+39 02825021 | +39 3351323078

pierdomenico.baldini@gruppocap.it | www.gruppocap.it

In base alle normative UE 2016/679 (GDPR) e della Linea Guida per posta elettronica in Internet del Gruppo Piva, si rende noto che le informazioni contenute nella presente e relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopra indicate. Le stesse non sono da considerarsi comunicazioni individuali e, pertanto, possono essere conosciute da persone appartenenti all'azienda. La ulteriore distribuzione e/o custodia del documento trasmesso da parte di qualsiasi altro destinatario è proibita, anche ai sensi dell'art. 616 c.c. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggere e di informare immediatamente l'indirizzo privacy@gruppocap.it

In accordance with Regulation EU 2016/679 (General Data Protection Regulation) and Group Piva's Guidelines on the Use of E-Mail and the Internet in the Employment context of Piva Data Systems, it is announced that the information in this communication (which may contain documents with highly confidential and/or highly sensitive information) and its contents are not to be disseminated. This information is intended only for the persons and/or companies mentioned above. The information in this communication (which may contain confidential information) may be legally privileged. Dissemination or custody of the document transmitted by any other means (with the exception of those mentioned above) is prohibited, also in accordance with art. 616 c.c. If you have received this message by error, please destroy it, and inform us immediately by sending an e-mail to privacy@gp.

CAP Gruppo Piva - Sede legale via Roma, 38 - 20147 Milano (MI) - Iscrizione alla R.G. n° 14789/01 - numero di Matricola n° 02428891 - Capitale sociale € 9.714.000 - S.p.A. PIVA 12787



AOO COMUNE DI VILLANTERIO
Protocollo Arrivo N. 6355/2025 del 01-09-2025
Doc. Principale - Class. 6.8 - Copia Documento